

CERTIFIKAT O SKLADNOSTI**REG2-0004-03 - ZGPro - 1595**

Na podlagi 7. in 25. člena Zakona o gradbenih proizvodih – ZGPro (Ur.l.RS 52/00) ter slovenskega tehničnega soglasja STS-10/0033, ki se nanaša na certificiranje požarnih vrat, je ugotovljeno, da za gradbene proizvode

Požarna loputa PL-20

ki jih daje na trg

HIDRIA IMP KLIMA d.o.o.,**Godovič 150, 5275 Godovič**

in proizvaja v svojem obratu

HIDRIA IMP KLIMA d.o.o.,**Godovič 150, 5275 Godovič**

proizvajalec izvaja kontrolo proizvodnje in nadaljnje preskušanje vzorcev, odvzetih v obratu, v skladu s predpisanim programom preskušanja, ter da je od Ministrstva za gospodarstvo Republike Slovenije določeni certifikacijski organ Zavod za gradbeništvo Slovenije opravil vrednotenje rezultatov začetnih preskusov, začetni pregled obrata in kontrole proizvodnje in izvaja redni nadzor, ocenjevanje in potrjevanje kontrole proizvodnje.

Ta certifikat potrjuje, da so bila upoštevana vsa določila o potrjevanju skladnosti, opisana v slovenskem tehničnem soglasju

STS-10/0033

in da proizvod izpolnjuje vse predpisane zahteve.

Ta certifikat je bil prvič izdan 04.08.2010 in ostaja v veljavi toliko časa, dokler se ne bodo znatno spremenili bodisi pogoji, določeni v STS-10/0033, bodisi pogoji proizvodnje ali izvajanja kontrole proizvodnje v obratu vendar najdlje do 09.06.2015.

Ljubljana, 04.08.2010

Vodja certifikacijske službe:

Marjan Japelj, univ.dipl.fiz.

ODLOČITEV ŠT. 0284/10-1595

IZDAJA 1

O IZDAJI

CERTIFIKATA O SKLADNOSTI

Nosilec dovoljenja za uporabo certifikata: HIDRIA IMP Klima d.o.o.,
Godovič 150, 5275 Godovič

Proizvodni obrat: HIDRIA IMP Klima d.o.o.,
Godovič 150, 5275 Godovič

Osnova: Poročilo št. V 0284/10-200-01 o vrednotenju skladnosti požarnih loput PL-10, PL-19 in PL-20.

Vrsta certifikata: Certifikat o skladnosti za požarno loputo PL-20 (sistem 1) na podlagi slovenskega tehničnega soglasja STS-10/0033 in načrta kontrole NK.1-STS-10/0033.

Proizvod:

Vrsta proizvoda	Predvidena uporaba proizvoda
požarna loputa v montažni ali masivni steni debeline vsaj 100 mm oziroma stropu debeline vsaj 150 mm	za zapiranje prehodov prezračevalnih kanalov skozi požarno odporne pregrade v primeru požara

Veljavnost:

Certifikat je bil prvič izdan 04.08.2010 in ostaja v veljavi toliko časa, dokler se ne bodo znatno spremenili bodisi pogoji, določeni v slovenskem tehničnem soglasju STS-10/0033, bodisi pogoji proizvodnje ali izvajanja kontrole proizvodnje v obratu, vendar najdlje do 09.06.2015.

Ljubljana, 04.08.2010

Vodja certifikacijske službe:
Marjan Japelj, univ.dipl.fiz.

